Notat

Norconsult

Oppdragsgiver: Tveteråsen Eiendom AS
Oppdragsnr.: 52508227 Dokumentnr.: 2

Til: Gorm Frimanslund
Fra: Peter Schmidt Selmer-Eide
Sted, dato: Oslo - Telegrafen / 2026-09-07
Kopi til: Styret

Estimat for nytt lysanlegg

Installasjon	Mengde	Enhet	Pris
Ledningsgrøft for el. Inkl. ledning, rør og graving/fylling	1	Meter	1381,-
Usikkerhet 20%		Meter	276,2
SUM pr meter		Meter	1.657,2
Omlegging av kabler for andre kabelaktører og koordinering	1	RS	100.000,-
Estimert antall meter	**2600**	**Meter**	**4.408.720,-**
Lysmast inkl fundament	1	Stk	18.481,-
Rivin av lysmast	1	Stk	2.000,-
Antall punkter (nye+riving)	**68**	**Stk**	**1.392.708,-**
Tilrigg, drift og nedrigg	1	RS	950,000,-
Usikkerhet 20%			190.000,-
Rigg og drift med usikkerhet			**1.140.000,-**
TOTAL			**6.941.428,-**

I grunnlag for estimater er det tatt utgangspunkt i sjablongbeløp for grøfter og lysmaster fra erfaringstall gitt i Norsk prisbok. Rigg og drift er antatte summer basert på faglige erfaringstall, så usikkerheten er noe høyere enn tall fra Norsk Prisbok. Alle priser er eks. MVA.

Vedlagt dette notatet følger tilbud fra leverandør med priser på armatur, mast og fundament til installatør, som kan vurderes ved siden av tilbud fra entreprenører for gjennomføring.

Revisjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontrollert	Godkjent
D2	2026-09-08	Til kommentar etter fagkontroll	PETSEL	SNN	PETSEL
D1	2026-09-07	Til kommentar	PETSEL		
A1	2026-09-02	Estimat for nytt lysanlegg	PETSEL		

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.